

АКТ
огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо
можливості його використання для укриття населення як
найпростішого укриття

09.05.2024

м. Суми

(назва населеного пункту)

Провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Сумського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області Роман СУРГАЙ, заступник начальника управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Юрій ШКИРЯ, начальник сектору публічного порядку відділу превенції Сумського РУП ГУ НП в Сумській області Геннадій ТЕРЕЩЕНКО
(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності фахівця ЦЗ Сумського національного аграрного університету Ігора Головача
(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи)

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:
м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160/2, Сумського національного аграрного університету
державної, комунальної, приватної форми власності
(непотрібне закреслити)

що належить Міністерству освіти і науки України
(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

Об'єкт розташований під основною 5-ти поверхневою будівлею гуртожитку №2 (підвального приміщення), запланована кількість укриваємих осіб – 850

основне функціональне призначення, розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 848,0 кв.м, загальний об'єм 2968,0 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний справний
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний
(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, сухі,
(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів:

3 входи/виходи до підвального поверху, облаштовані металевими дверима, входи захищено від атмосферних опадів навісом; входи/виходи не захаращено; засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення обладнано.

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: примусова
(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання централізоване водопостачання
(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи передбачено проєктом
(передбачено / не передбачено проєктом)

санвузли: унітаз – 10 од., умивальник – 10 од., душова кабіна -1 од.
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) відсутні
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення: передбачено проєктом
(передбачено / не передбачено проєктом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: передбачено проєктом, приміщення електрифіковані; додаткові та автономні джерела електропостачання (генератор) у наявності.
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проєктом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення система оповіщення, провідний телефонний зв'язок, радіоточка – відсутні, у наявності мережа Wi-fi
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан: автоматична система протипожежного захисту у наявності, згідно з нормами укомплектовано засобами пожежогасіння
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

Приміщення рекомендоване до використання для укриття населення, як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд цивільного захисту

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)
за умов виконання норм чинного законодавства та наступних вимог:

- у повному обсязі забезпечити найпростіше укриття місцями для сидіння та лежання, з розрахунку максимального перебування осіб;
- забезпечити ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка підлягає укриттю) та технічною водою;
- забезпечити засобами зв'язку і оповіщення (телефоном, радіоприймачем);
- у приміщеннях де можливе знаходження більше 50 осіб влаштувати другий евакуаційних вихід;
- привести приміщення відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні затверджені наказом МВС України від 30.12.2014 року № 1417 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 року № 252/26697 (встановити в приміщенні вентиляційної камери протипожежні двері);
- проведення повторного огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо відповідності вищезазначених вимог.

Підписи осіб, які склали цей акт:



Роман СУРГАЙ

Юрій ШКИРЯ

Геннадій ТЕРЕЩЕНКО

З актом ознайомлений:	
_____	_____
« » 2024 року	