

АКТ
огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його
використання для укриття населення як найпростішого укриття

09.05.2024

м. Суми
(назва населеного пункту)

Провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Сумського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області Роман СУРГАЙ, заступник начальника управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Юрій ШКИРЯ, начальник сектору публічного порядку відділу превенції Сумського РУЦГУ НП в Сумській області Геннадій ТЕРЕЩЕНКО
(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності фахівця з питань цивільного захисту Ігоря Головача
(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

м. Суми, вул. Г. Кондратьєва 160,
державної, комунальної, приватної форми власності,
(непотрібне закреслити)

що належить Міністерству освіти і науки України
(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання,
комунальної - органу місцевого самоврядування,

державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

Підвальне приміщення 1 поверхової будівлі навчального корпусу № 3 (укриття № 1)
основне функціональне призначення,
запланована кількість укриваємих - 150 осіб
розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)
загальна площа 212 кв.м, загальний об'єм 721 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний справний
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)
санітарний задовільний
(задовільний, незадовільний)
загальний стан приміщень чисті та сухі
(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів 2 входи/виходи до підвального поверху, 1
вхід захищено від атмосферних опадів навісом;

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,
не обладнане для доступу осіб з інвалідністю
обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: передбачена проєктом природня вентиляція
(передбачено / не, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання централізоване водопостачання
(централізоване водопостачання або інше джерело,

наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної вод.

Підп.

6. Стан каналізаційної передбачена проєктом
(передбачено / не передбачено проєктом)

санвузли санвузли наявні в суміжних приміщеннях
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)
вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель,
споруд, приміщень) 2 ємності для нечистот по 20 л
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,
можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення передбачено проєктом
(передбачено / не передбачено проєктом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення передбачено проєктом,
укомплектоване, електрообладнання справне, в наявності ліхтар
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проєктом, наявність
люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення
наявний Wi-Fi
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації
відсутні
(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами
пожежогасіння споруду укомплектовано згідно з нормами первинними засобами пожежогасіння
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

Приміщення рекомендоване до використання для укриття, як найпростіше укриття та включення
(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення
до фонду захисних споруд

як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов: 1. Забезпечення входів/виходів посиленими дверми із негорючих матеріалів (металевими
(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо
утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

або дерев'яними, оббитими залізом) або захисними екранами (кам'яними, цегляними або
залізобетонними) на висоту не менше 1,7 м.

2. Забезпечення примусовою вентиляцією у разі перебування в приміщенні більше 50 осіб.

3. Забезпечення можливості вільного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення.

4. Забезпечення належного протипожежного стану приміщень (обладнання системами
протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»).

5. обладнання найпростішого укриття має забезпечувати можливість безперервного перебування в
ньому населення впродовж не менше 48 годин:

- засобами зв'язку і оповіщення (телефоном, радіоприймачем).

питної води

Підписи осіб, які склали цей акт:

 Роман СУРГАЙ
 Юрій ШКИРЯ
 Геннадій ТЕРЕЩЕНКО

3 актом ознайомлений:	
<hr/>	<hr/>
20 року	(власне ім'я, прізвище)