

**АКТ**  
**огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його**  
**використання для укриття населення як найпростішого укриття**

09.05.2024

м. Суми

(назва населеного пункту)

Провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Сумського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області Роман СУРГАЙ, заступник начальника управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Юрій ШКИРЯ, начальник сектору публічного порядку відділу превенції Сумського РУП ГУ НП в Сумській області Геннадій ТЕРЕЩЕНКО  
(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності

фахівця з питань цивільного захисту Ігоря Головача  
(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160, Сумського національного аграрного університету  
державної, комунальної, приватної форми власності

(непотрібне закреслити)

що належить Міністерству освіти і науки України

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

**За результатами проведеного огляду встановлено:**

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

Об'єкт розташований під основною 2-поверховою будівлею корпусу № 3 (укриття № 2), запланована  
кількість укритих осіб – 150

основне функціональне призначення, розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 170,0 кв.м, загальний об'єм 425,0 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний справний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, сухі

(чисті або захарашені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів:

2 входи/виходи до цокольного приміщення, обладнано металевими дверима, входи/виходи не  
захарашено; засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення не  
обладнано.

(кількість, входи не захарашено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: природня

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання централізоване водопостачання

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли: унітаз - 1, умивальник - 1  
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)  
вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель,  
споруд, приміщень) відсутні  
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення: передбачено проєктом  
(передбачено / не передбачено проєктом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: передбачено проєктом, приміщення електрифіковані; додаткові та автономні джерела електропостачання (генератор) у наявності.  
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проєктом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення  
система оповіщення, провідний телефонний зв'язок, радіоточка – відсутні, мережа Wi-fi у наявності  
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:  
автоматична система протипожежного захисту не передбачена проєктом, згідно з нормами укомплектовано засобами пожежогасіння  
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

### ВИСНОВОК

**про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття**

Приміщення рекомендоване до використання для укриття населення, як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд цивільного захисту

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)  
за умов виконання норм чинного законодавства та наступних вимог:

1. Забезпечення примусовою вентиляцією у разі перебування в приміщенні більше 50 осіб.
2. Забезпечити резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, свічками, газовими лампами тощо) та електроживленням.
3. Забезпечити можливість вільного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
4. Забезпечити найпростіше укриття місцями для сидіння та лежання, з розрахунку максимального перебування осіб.
5. Забезпечити ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка підлягає укриттю) та технічною водою.
6. Забезпечити засобами зв'язку і оповіщення (телефоном, радіоприймачем).
7. Привести приміщення відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні затверджені наказом МВС України від 30.12.2014 року № 1417 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 року № 252/26697 (обладнати системами протипожежного захисту).
8. Проведення повторного огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо відповідності вищезазначених вимог.

нків)  
будівель,  
ння)

Підписи осіб, які склали цей акт:

  
Роман СУРГАЙ  
  
Юрій ШКИРЯ  
  
Геннадій ТЕРЕЩЕНКО

З актом ознайомлений:	